


SUDERINTA  
Pakruojo rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

2023 m. spalio 23 d.



UAB Pakruojo šiluma Dvaro šiluminės 2023/2024m. šildymo sezono tiekiamo ir grąžinamo šiluminės parametru grafikas

Vidutinė lauko oro temperatūra C laipsniai	Vidutinė paduodama į tinklus C laipsniai	Vidutinė grįžtama iš tinklų C laipsniai
10	62	40
9	62	40
8	62	40
7	62	40
6	62	40
5	62	40
4	62	40
3	62	40
2	62	40
1	62	40
0	62	40
-1	63	40
-2	63	40
-3	64	41
-4	64	41
-5	65	41
-6	65	42
-7	66	42
-8	67	42
-9	67	42
-10	68	42
-11	69	43
-12	69	43
-13	70	43
-14	71	44
-15	71	44
-16	72	45
-17	73	45
-18	74	46
-19	74	46
-20	75	47
-21	75	47
-22	75	47



P1 = 4 atm

P2 = 2 atm

Tvildaus = 18 C laipsn

Direktorius pavaduotojas Jonas Bumelis